


U=0.4kV

Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrunda

Materiālu specifikācija

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	G/a EPKT 0047 70-150mm ² 0.6/1kV plastm. izol. iekštipa GR0909.002	gab.	2	
2	Keramzīts sadalietaisēm	l	35	
3	Grants ar frakciju 0/3	m ³	0.9	
4	Grants ar frakciju 4/8	m ³	0.27	
2	Kabelis AXMK 4x16 mm ²	m	247	
5	Kabelis āra, melns CYKY 3x4mm ²	m	175	
6	Kabelis āra, melns CYKY 5x2.5mm ²	m	110	
7	Aizsargcaurule EVOCAB FLEX d40, 450, N	m	410	
3	Aizsargcaurule EVOCAB HARD d40, 750, N	m	15	
8	Dalīta aizsargcaurle 750N D110	m	24	
9	Kabeļa gala apdare EPKT 0015 (SEH4 4x35-15mm; 4x6-35mm ²)	gab.	4	
10	Termonosēdināma gala uzmava ar līmi SKH22...9mm	gab.	8	
4	Brīdinājuma lenta "Uzmanību kabelis" 80 mm sarkana	gab.	428	
11	Pamats 10m augstiem stabiem 380 kg DBP-13	gab.	4	
12	Pagaidu vāks apgaismojuma pamata balsta cauruma noseģšanai	gab.	4	
13	Smilts kabeļu spilvenam	m ³	34	
5	Zemējuma stienis d20mm 1,5m tērauda	gab.	16	
14	Zemējuma apaļstieple d10mm tērauda	m	122	
15	Vara zemējuma vads 16mm ²	m	40	
16	Kabeļa kurpe 16mm ²	gab.	18	
6	Klemme stieple/lente pie d20mm zemējuma stieņa	gab.	8	
17	Multiklemme stieples/stieple savienošanai, tērauda	gab.	5	
18	Klemme 1-8mm stieple/Cu stieple Multi-Plus, c. tēruada	gab.	8	
19	Pretkorozijas lente 50mm 10m/rullis	gab.	1	
7	Rozešu pieslēgvietas stabiņš	kompl.	8	
20	Automātiskais slēdzis 3P C16A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	8	
21	Sadalne v/a 3 mod pelēka ar caursp. Durvīm IP65 Mini Kaedra	kompl.	8	
22	Kombinēta kontaktligzda v/a 3P+N+E 16A 400V + Schuko 230V IP44	kompl.	4	
8	Kontaktligzda 2-v v/a ar zem. IP44, vertikāla	kompl.	4	
23	Sadalne ar montāžas rāmi KKM-4	kompl.	1	
24	Sadalnes pamatne PKM-4	kompl.	1	
25	Slēdzenes sadalnei	kompl.	1	
9	Grants 0/3	m ³	0.82	
26	Grants 4/8	m ³	0.25	
27	Keramzīts 4/10	l	31	
28	Automātiskais slēdzis 3P C16A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	1	
10	Automātiskais slēdzis 3P C20A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	4	
29	Automātiskais slēdzis 1P C16A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	4	
30	Automātiskais slēdzis 1P B16A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	1	
31	Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	4	
11	Noplūdstrāvas slēdzis 4P 25A/30mA AC-tips Acti Lite IID K	gab.	1	
32	Noplūdstrāvas slēdzis 2P 25A/30mA AC-tips Acti Lite IID K	gab.	1	
33	Komb. noplūdes strāvas slēdzis 2P B16A/30mA AC-tips Acti9 Lite DPN	gab.	1	
34	Slodzes atvienošanas slēdzis 3P 63A Acti9 Lite iSW	gab.	1	
12	Krēslas slēdzis 2-100lx 1NO ar sensoru DIN IC100 Acti9	gab.	1	
35	Slodzes grupas pārslēdzis I-O-II 1P 20A 250V 1CO iSSW Acti9	gab.	1	
36	Digitālais astronomiskais laika slēdzis 7d 1CO IC Astro Acti9	kompl.	1	
37	Kontaktors 1P 25A 230V AC 1NO iCT Acti9	gab.	2	
13	Vads H07V-K 1x10mm ² lokans melns 0,45/0,75kV	m	10	
38	Vads H07V-K 1x2.5mm ² lokans melns 0,45/0,75kV	m	10	
39	Āderuzgalis 10mm ² x12mm	gab.	30	
40	Āderuzgalis 2.5mm ² x8.2mm	gab.	20	
14	DIN sliede 35x7.5mm 1m	gab.	1	
41	Papildmateriāli	kompl.	1	

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 SIA "KCE"				Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā		
				Pasūtītājs: Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000015912		
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzirnauva 73-2, Rīga, LV1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964				Marka: EL, ELT, VST		
1. kārta Tirgus teritorijas izbūves materiālu specifikācija				Stadija	Lapa	Mērogs
				BP	6	b.m.
				Pasūtījuma Nr.		
				Arhīva reģ. Nr.		
Būvproj.vad.	A.Orniņa		03.2018			
Būvproj.sad.vad.	V.Liepiņš		03.2018			
Izstrādāja	M.Pušilovs		03.2018			