


Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrunda

Montāžas darbi

| Nr. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Piezīmes |
|-----|--|------------|----------|--------------------------------|
| 1 | Rakšanas atļaujas saņemšana | gab. | 1 | |
| 2 | Atslēguma sagatavošana sadalnes padziļināšanai | gab. | 1 | |
| 3 | Daudzdzīvokļu uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem demontāža (piem., DUS tipa) | gab. | 1 | |
| 4 | Daudzdzīvokļu uzskaites sadalnes vairākiem elektroenerģijas skaitītājiem montāža (piem., DUS tipa) | gab. | 1 | |
| 5 | ZS kabelīnijas pievienošana (atvienošana) | pievienoj. | 8 | |
| 6 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa no 50 līdz 150 mm2 gala apdare | gab. | 2 | |
| 7 | ZS kabeļa gala apdares demontāža | gab. | 2 | |
| 8 | Ielu (brauktuvju) asfaltbetona seguma demontāža | m2 | | |
| 9 | Ietves šķembu seguma izbūve (sagatavošana asfaltēšanai, būvbedres platumā) | m2 | 3 | |
| 10 | Iekšvarvērtu ceļu un gājēju zonas asfalta atjaunošana | m2 | 3 | |
| 11 | Digitālā kabeļu tīkla plāna un citu elementu nospraušana dabā | km | 0.53 | |
| 12 | Zemējuma atvienošana, pievienošana | kompl. | 1 | |
| 13 | Digitālā piemērīšana | km | 0.53 | |
| 14 | Tranšējas rakšana un aizbēršana piecu līdz astoņu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 38 | Ar kabeļu spilvena izveidošanu |
| 15 | Tranšējas rakšana un aizbēršana trīs līdz četrus kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 81 | Ar kabeļu spilvena izveidošanu |
| 16 | Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 0.7m dziļumā | m | 75 | Ar kabeļu spilvena izveidošanu |
| 17 | Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā | m | 27 | Ar kabeļu spilvena izveidošanu |
| 18 | Tranšējas rakšana un aizbēršana viena līdz divu kabeļu (caurules) gūldīšanai 1m dziļumā ar rokām | m | 24 | |
| 19 | Divdaļīgas aizsargcaurules uzlikšana esošam kabelim | m | 24 | |
| 20 | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšējā | m | 415 | |
| 21 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 ievēršana caurulē | m | 415 | |
| 22 | ZS kabeļa līdz 35 mm2 montāža uz plauktiem, kabeļu tuneļos, kanālos | m | 85 | |
| 23 | ZS plastmasas izolācijas kabeļa līdz 35 mm2 gala apdare | gab. | 4 | |
| 24 | Apgaismojuma balsta pamata montāža, līmeņošana attiecīgā augstumā | gab. | 4 | |
| 25 | Vertikālā zemējuma izveidošana 3m | gab. | 8 | |
| 26 | Horizontālā zemējuma izveidošana atraktā tranšējā | m | 122 | |
| 27 | Iekārtu saņemšana | m | 40 | |
| 28 | Āra rozešu stabiņa pamatu betonēšana | gab. | 8 | |
| 29 | Āra rozešu stabiņa uzstādīšana | gab. | 8 | |
| 30 | Āra rozešu stabiņa sadalnes montāža | gab. | 8 | |
| 31 | 3p automātslēdža montāža | gab. | 8 | |
| 32 | Kombinētās kontaktligzdas uzstādīšana | gab. | 8 | |
| 33 | Kontaktligzdas uzstādīšana | gab. | 4 | |
| 34 | Liekās grunts aizvešana | m3 | 34 | |
| 35 | Sadalnes statnes un sadalnes montāža | kompl. | 1 | |
| 36 | Sadalnes shēmas izveidošana | kompl. | 1 | |

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|-----------------|---------------------|---------|------|
| <div></div> <div>SIA "KCE"</div> | Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā | | | | | | | |
| | Pasūtītājs: Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000015912 | | | | | | | |
| Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzirnau 73-2, Rīga, LV1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964 | | | | 1. kārtā Tirgus teritorijas izbūves montāžas darbu specifikācija | | Marka: EL, ELT, VST | | |
| Būvproj.vad. | | A.Orniņa | | | | 03.2018 | Stadija | Lapa |
| Būvproj.sad.vad. | | V.Liepiņš | | 03.2018 | BP | 5 | b.m. | |
| Izstrādāja | | M.Pušilovs | | 03.2018 | Pasūtījuma Nr. | | | |
| | | | | | Arhīva reģ. Nr. | | | |