


**Konteinera namiņi Nr.1 līdz Nr.4****Montāžas darbi**

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	18 moduļu sadalnes montāža un shēmošana	kompl.	1	
2	12 moduļu sadalnes montāža un shēmošana	kompl.	3	
3	Kabeļu izolācijas mērījumu veikšana	ēka	4	
4	Dokumentācijas sagatavošana ēkas nodošanai ekspluatācijā	kompl.	4	
5	Virsapmetuma gaismekļa 600x600mm montāža	gab.	8	
6	Virsapmetuma gaismekļa 20x120mm montāža	gab.	1	
7	Kabeļu aizsargcaurules montāža sienā (siltumizolācija, caur sijām)	m	245	
8	Kabeļu montāža aizsargcaurulē	m	245	
9	Zemapmetuma ierīču kārbu montāža	gab.	23	
10	Kontaktlīgzdū, slēdžu montāža	gab.	23	
11	Bateriju dūmu detektoru montāža	gab.	7	
12	Kontaktdakšu montāža	gab.	4	

**Konteinera namiņi Nr.1 līdz Nr.4****Materiālu specifikācija**

Nr.	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
1	Sadalne z/a 18mod ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650	kompl.	1	SAS-1, ēka Nr.1
2	Sadalne z/a 12mod ar c/d IP41 IK08 Mistral41 650	kompl.	3	SAS-1-4, ēka Nr.2-4
3	Noplūdstrāvas slēdzis 4P 25A/30mA AC-tips Acti Lite IID K	gab.	1	
4	Noplūdstrāvas slēdzis 2P 25A/30mA AC-tips Acti Lite IID K	gab.	3	
5	Automātiskais slēdzis 3P C16A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	1	
6	Automātiskais slēdzis 1P C16A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	10	
7	Automātiskais slēdzis 1P B6A 6kA Acti9 Lite K60N	gab.	7	
8	Fāzes ķemmes kopne 3P 57 mod. 25mm <sup>2</sup> 1000m izolēta Acti9	gab.	1	SAS-1 un SS-1
9	Fāzes ķemmes kopne 1P 12 mod. 25mm <sup>2</sup> 220m izolēta Acti9 Lite	gab.	3	
10	Vads H07V-K 1x6mm <sup>2</sup> lokans melns 0,45/0,75kV	m	4	
11	Āderuzgalis 6mm <sup>2</sup> x12mm	gab.	8	
12	Kabelis XPJ 3x2.5mm <sup>2</sup>	m	100	
13	Kabelis XPJ 3x1.5mm <sup>2</sup>	m	100	
14	Gumijas kabelis H07RN-F 5x4mm <sup>2</sup> , lokans	m	15	
15	Gumijas kabelis H07RN-F 3x4mm <sup>2</sup> , lokans	m	30	
16	Kontaktdakša ar zemējuma melna 16A IP44	gab.	3	
17	Kontaktdakša 3P+N+E 400V 16A IP44,	gab.	1	
18	Gofrēta caurule D=16mm 320N gaiši pelēka EVOEL FL	m	200	
19	Gofrēta caurule D=16mm melna EVOEL FM	m	45	
20	Philips SM120V W60L60 1xLED27S/830 PSU	gab.	2	
21	Philips SM120V W60L60 1xLED37S/830 PSU	gab.	6	
22	Philips SM120V W20L120 1xLED27S/830 PSU	gab.	1	
23	Reģipša ierīču kārba 1-v D68x45mm IP20 dzeltena Multifix Plus 2	gab.	23	
24	Kontaktlīgзда 1-v z/a ar zem., vāc., bērnu aiz. Balsta SEDNA PRO	gab.	16	
25	1 pola slēdzis Z/a balts SEDNA PRO	gab.	6	
26	Divu taustiņu slēdzis (1+1) z/a balts SEDNA PRO	gab.	1	
27	Optiskais dūmu detektors KD-135D ar 9V bateriju	kompl.	7	
28	Vadu savienotāji, skrūves, papildmateriāli	kompl.	1	

PIEZĪME: projektā pieņemtos apzīmējumus un paskaidrojumus skatīt lapā ELT-1

 SIA "KCE"	Tirgus teritorijas izbūve Ventas ielā 14, Skrundā			
Reģistrācijas numurs: LV41203037327 Adrese: Dzīrnavu 73-2, Rīga, LV1011 e-pasts: info@kce.lv ; tālrunis: 25444964	Pasūtītājs: Skrundas novada pašvaldība, reģ. Nr.90000015912			
2.kārta Konteineru namiņu Nr. 1-4 elektroinstalācijas specifikācija	Marka: EL, ELT, VST			
	Stadija	Lapa	Mērogs	
	BP	9	b.m.	
	Pasūtījuma Nr.			
Būvproj.vad.	A.Orniņa		03.2018	
Būvproj.sad.vad.	V.Liepiņš		03.2018	
Izstrādāja	M.Pušilovs		03.2018	
				Arhīva reģ. Nr.