



Akciju sabiedrība "Sadalestikls"

Rietumu Eksploatācijas daļa

Vien. reģ. Nr. 40003857687

Rīgas iela 56, Liepāja, LV-3401, Latvija

Tālr. (+371) 67726000, [www.sadalestikls.lv](http://www.sadalestikls.lv), [st@sadalestikls.lv](mailto:st@sadalestikls.lv)

---

Liepājā

17.05.2016. Nr. 30EF40-06.04/476

Uz 16.05.2016. Nr. 2280900

Skrundas novada pašvaldība,

Raiņa iela 11, Skrunda, Skrundas

novads, LV-3326

Par tehniskajiem noteikumiem

Projektējamā objekta teritorijā atrodas AS "Sadalestikls" īpašumā esošas elektroietais. Informāciju par elektrotīklu atrašanās vietu var saņemt AS Sadalestikls Rietumu eksploatācijas daļas Kuldīgas nodaļā, Skrundā, Ventas ielā 6a.

Izstrādājot būvprojektu "Meliorācijas sistēmas "Dārzi purvā", Skrundā, Skrundas novadā pārbūve.", jāievēro sekojoši nosacījumi:

1. Ievērot īpašuma lietošanas tiesību ierobežojumus elektropārvades līniju aizsargjoslās, kas noteikti ar Aizsargjoslu likumu (pieņemts 1997. gada 5. februārī) 16., 35. un 45. pantu.

2. Esošiem energoapgādes objektiem (20 kV EPL) jābūt uznestiem projektā. Projektā jāizceļ esošo elektroapgādes objektu aizsardzībai un eksploatācijai noteiktās aizsargjoslas. Minēto aizsargjoslu attēlošanai izmantot attiecīgo kartes mērogu.

3. Inženierkomunikāciju izvietojumu plānam jāatbilst Ministru kabineta 2004. gada 28. decembra noteikumiem Nr. 1069 „Noteikumi par ārējo inženierkomunikāciju izvietojumu pilsētās, ciematos un lauku teritorijās”.

4. Veicot darbus aizsargjoslā, kuru dēļ nepieciešams objektus aizsargāt, tie jāveic pēc saskaņošanas ar attiecīgās elektroietaisies valdītāju (tehnisko noteikumu izdevēju).

5. Būvdarbu veikšanu ar mehānismiem gaisvadu līniju aizsargjoslā un tās tuvumā (30m no līnijas malējā vada), saskaņot ar AS „Sadalestikls”.

6. Ūdensnoteku izbūves šķēršprofilā gaisvadu līniju balsti nedrīkst atrasties uz uzbēruma pēdas, ūdens novadīšanas sistēmas, kraujas malā vai nogāzē, pretējā gadījumā veicama šo gaisvadu līniju pārbūve.

7. Atsevišķos gadījumos, ja būves novietojums skar aizsargjoslu, un to nav iespējams izbūvēt citā vietā, ir iespējama elektropārvades līnijas pārvietošana vai pārbūve, ja iespējams atrast atbilstošu tehnisku risinājumu. Elektrisko tīklu objektu pārvietošanu vai pārbūvi pēc pamatotas nekustamā īpašuma īpašnieka prasības veic par viņa līdzekļiem. (Enerģētikas likuma p.23.2. punkts, Aizsargjoslu likuma p.35.6.) Būvniecības ierosinātājam, lai pārvietotu (pārbūvētu) elektroapgādes objektu, ir jāorganizē pārvietošanas (pārbūves) projekta izstrāde un realizēšana, un tā jāveic līdz objekta būvdarbu sākumam, par ko jābūt norādei projektā un paskaidrojumu rakstā.

8. Ja nepieciešama elektrotīklu pārcelšana vai pārbūve, nepieciešams pieprasīt atsevišķus tehniskos noteikumus elektrotīklu pārbūvei.

9. Pēc būvniecības darbu pabeigšanas saņemt AS "Sadalestikls" atzinumu par darbu veikšanu atbilstoši šo tehnisko noteikumu prasībām.

10. Tehniskie noteikumi derīgi vienu gadu.

11. Projekta dokumentāciju saskaņot ar AS "Sadales tīkls" Rietumu Ekspluatācijas daļas Kuldīgas nodaļu - Skrundā, Ventas ielā 6a. Pieņemšanas laiki: P: 08:00 līdz 10:00, O., T., C.: 08:00 līdz 09:00.

Rietumu Ekspluatācijas daļas vadītājs



Kristaps Kerve

Juris Dureika 63310246